

**Veröffentlichung nach StromNEV**

*Strukturmerkmale (§27 Abs.2)*

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS		
	Kabel	14,0	36,0	km	
	Freileitung	1,0	0,0	km	
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS			7.960	kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		35.908.449	7.828.685	4.279.305	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		6	9	1524	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			1.886	
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			1,94	km <sup>2</sup>
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			13,15	km <sup>2</sup>

*Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)*

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	0,20%	0,23%	0,56%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	72.951	17.636	24.100	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			114.688	kWh
	Kosten der Verlustenergie			6.803,26	€
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			59,32	€/MWh