

Veröffentlichung nach StromNEV

Strukturmerkmale (§27 Abs.2)

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS		
	Kabel	14,3	36,4	km	
	Freileitung	1,1	0,0	km	
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS			7.960	kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		32.690.562	7.422.095	4.081.056	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		20	23	1528	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			1.971	
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			4,53	km ²
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			13,39	km ²

Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	0,25%	0,28%	0,71%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	83.237	20.945	28.791	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			132.973	kWh
	Kosten der Verlustenergie			5.469,18	€
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			41,13	€/MWh