

## Veröffentlichungen nach StromNEV

Bezugsjahr: 2012

### Strukturmerkmale (§ 27 Abs. 2)

§ 27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge		MS	NS	
		Kabel	14,0	36,0	km
		Freileitung	1,0	0,0	km
§ 27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS			7.960	kVA
§ 27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		36.736.679	6.171.251	4.144.527	kWh
§ 27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		7	8	1527	
§ 27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			1.932	
§ 27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			4,53	km <sup>2</sup>
§ 27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			13,15	km <sup>2</sup>

### Verlust (§ 10 Abs. 2 Strom NEV und § 17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

§ 10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	MS	MS/NS	NS	
		0,17%	0,19%	0,48%	
§ 17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	63.541	11.840	19.878	kWh
§ 17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			95.259	kWh
	Kosten der Verlustenergie			5.965,12	€
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			62,62	€/MWh